

---

广环投清新环保能源有限公司  
(雷州市生活垃圾焚烧发电厂)  
2023 年自行监测年度报告

监测日期: 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

报告日期: 2024 年 02 月 14 日

## 1、2023 年自行监测结果统计

2023 年自行监测结果统计见表 1。

表 1 2023 年自行监测结果统计

基础信息					
全年生产天数：353			监测天数：353		
自行监测结果					
类型	监测点位	监测因子	全年监测次数	达标次数	最大超标值
废气	#1 焚烧炉 出口	一氧化碳	在线自动监测	均达标	--
		二氧化硫	在线自动监测	均达标	--
		氮氧化物	在线自动监测	均达标	--
		颗粒物	在线自动监测	均达标	--
		氯化氢	在线自动监测	均达标	--
		汞及其化合物	21	均达标	--
		镉、铊及其化合物	21	均达标	--
		锑、砷、铅、钴、铬、铜、锰、镍及其化合物	21	均达标	--
		二噁英类	9	均达标	--
	#2 焚烧炉 出口	一氧化碳	在线自动监测	均达标	--
		二氧化硫	在线自动监测	均达标	--
		氮氧化物	在线自动监测	均达标	--
		颗粒物	在线自动监测	均达标	--
		氯化氢	在线自动监测	均达标	--
		汞及其化合物	36	均达标	--
		镉、铊及其化合物	36	均达标	--
		锑、砷、铅、钴、铬、铜、锰、镍及其化合物	36	均达标	--
		二噁英类	9	均达标	--

基础信息

全年生产天数：353

监测天数：353

自行监测结果

类型	监测点位	监测因子	全年监测次数	达标次数	最大超标值
无组织废气	臭气浓度	臭气浓度	9	均达标	--
厂界噪声	厂界噪声	噪声	2	均达标	--
飞灰固化块	飞灰固化间	含水率、汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒	353	均达标	--
炉渣	渣坑	检出毒性、热灼减率	48	均达标	--

备注：#1 炉停炉时间段 2023 年 1 月 1 日—2023 年 1 月 18 日，2023 年 3 月 14 日—2023 年 3 月 24 日，2023 年 7 月 27 日—2023 年 11 月 23 日；#2 炉停炉时间段：2023 年 3 月 20 日—2023 年 3 月 29 日，2023 年 6 月 18 日—2023 年 7 月 8 日，2023 年 8 月 6 日—2023 年 8 月 13 日。

广环投清新环保能源有限公司

2024 年 02 月 14 日



